

行政院農業委員會高雄區農業改良場

直流變頻水冷扇財物採購規格書

一、履約標的：直流變頻水冷扇

二、數量：20 台

三、規格：

項次	品名	規格	數量
1	直流變頻 水冷扇	硬體規格 1. DC 直流變頻。 2. 工作電源：100~110 VAC，50/60 Hz。 3. 耗電量 60-300 W。 4. 風量距離：至少 15 公尺。 5. 最大風量：至少 13000 m ³ /H(立方公尺每小時)。 6. 重量：45-50 公斤。 7. 尺寸：寬 90 公分 X 深 60 公分 X 高 140 公分(各±5 公分)。	15 台
2	直流變頻 水冷扇	硬體規格 1 DC 直流變頻。 2 工作電源：100~110 VAC，50/60 Hz。 3 耗電量 80-650 W。 4 風量距離：至少 20 公尺。 5 最大風量：至少 18000 m ³ /H(立方公尺每小時)。 6 重量：65-70 公斤。 7 尺寸：寬 110 公分 X 深 70 公分 X 高 170 公分(各±5 公分)。	5 台

四、備註：

(一)本案總價款：包含稅金、運輸(送至本場澎湖分場)。

(二)自交貨**驗收合格**日起負責**保固 2 年**，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

(三)中文操作手冊或使用說明書 1 份。

- (四)得標廠商交貨時，應為 2017 年 1 月以後出廠之全新品，若為國內廠商製造，由該廠商出示原廠出廠證明，並詳載公司名稱、負責人、統一編號及地址等相關資料)；不允許提供大陸地區生產製造之物品。
- (五)確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
- (六)相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
- (七)履約期限：得標廠商應於決標日起 15 個日曆天內將採購標的送達本場澎湖分場。